



# 防爆合格证

证号: GYB14.1362X

由 安徽天康(集团)股份有限公司  
(地址: 安徽省天长市仁和南路20号)

制造的产品:

名称 防爆伴热带(电缆)

型号规格 ZBRa-b-CP

防爆标志 Ex e II C T4 Gb

产品标准 GB/T19835-2005

图样编号 TK5.420.001

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.3-2010、GB 19518.1-2004 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2014年6月20日至2019年6月19日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 产品的屏蔽层应可靠地连接到合适的接地端子上; 产品的末端应进入相应防爆型式的接线盒、终端内。
  3. 型号规格说明:  $\text{■}$ 代表标称功率, 可为10~60W/m;  $\text{■}$ 代表额定电压, 可为220V或380V;  $\text{■}$ 代表分类, 可为B表示加强型或F表示耐腐型。
  4. [更改I]: 公司名称变更, 2016年4月25日签发。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一四年六月二十日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580