

USB2816 数据采集卡

硬件使用说明书



北京阿尔泰科技发展有限公司

产品研发部修订

目 录

目 录	1
第一章 功能概述	3
第一节、产品应用	3
第二节、AD 模拟量输入功能	3
第三节、DA 模拟量输出功能	4
第四节、DI 数字量输入功能	4
第五节、DO 数字量输出功能	4
第六节、定时/计数器 8254	5
第七节、板卡尺寸	5
第八节、产品安装核对表	5
第九节、安装指导	5
一、软件安装指导	5
二、硬件安装指导	5
第二章 元件布局图	6
第一节、主要元件布局图	6
第二节、主要元件功能说明	6
一、信号输入输出连接器	6
二、电位器	6
三、跳线器	7
第三章 信号输入输出连接器	8
第一节、AD 模拟量信号输入连接器定义	8
第二节、DI/DO 数字量信号输入输出连接器定义	8
第四章 跳线器设置	10
第一节、AD 模拟量输入跳线器设置	10
一、AD 模拟信号输入接地方式选择	10
二、AD 模拟信号输入量程选择	10
第二节、DA 模拟量输出跳线器设置	10
一、DA 模拟信号输出量程选择	10
第五章 各种信号的连接方式	11
第一节、AD 模拟量输入的信号连接方式	11
一、AD 单端输入连接方式	11
二、AD 双端输入连接方式	11
第二节、DA 模拟量输出的信号连接方法	12
第三节、DI 数字量输入的信号连接方法	12
第四节、DO 数字量输出的信号连接方法	12
第六章 数据格式、排放顺序及换算关系	13
第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算	13
一、AD 双极性模拟量输入的数据格式	13
二、AD 单极性模拟量输入数据格式	13
第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序	13
第三节、DA 模拟量输出数据格式	14

一、DA 单极性输出时的数据格式.....	14
二、DA 双极性电压输出的数据格式.....	14
第七章 定时/计数器 8254 的使用方法.....	16
第一节、六种工作方式概述.....	16
第二节、对未知频率信号源进行测频工作的说明.....	18
第八章 产品的应用注意事项、校准、保修.....	20
第一节、注意事项.....	20
第二节、AD 模拟量输入的校准.....	20
第三节、DA 模拟量输出的校准.....	20
第四节、DA 使用说明.....	20
第五节、保修.....	20

第一章 功能概述

信息社会的发展，在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌，而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用，其应用已经深入到信号处理的各个领域。实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。我公司推出的基于 PCI 总线、USB 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点，以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比，获得多家客户的一致好评，是一系列真正具有可比性的产品，也是您理想的选择。

第一节、产品应用

USB2816 卡是一种基于 USB 总线的数据采集卡，可直接和计算机的 USB 接口相连，构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。也可构成工业生产过程监控系统。它的主要应用场合为：

- 电子产品质量检测
- 信号采集
- 过程控制
- 伺服控制

第二节、AD 模拟量输入功能

- ◆ 转换器类型：AD7663
- ◆ 输入量程(InputRange)：±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
- ◆ 转换精度：16 位(Bit)
- ◆ 采样速率(Frequency)：最高系统通过率 250KHz，不提供精确的硬件分频功能
注释：各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
- ◆ 物理通道数：16 通道(单端 SE), 8 通道(双端 DI)
- ◆ 采样通道数：软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现
- ◆ 通道切换方式：首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
- ◆ 模拟量输入方式：单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
- ◆ 采样方式：软件触发采集
- ◆ 数据读取方式：软件查询批量读取
- ◆ 放大器类型：INA128
- ◆ 放大器增益 G 与电阻 NC1 的运算关系为： $G = 1 + 50K\Omega/NC1$
注释：放大器增益与电阻 NC1 的对应关系如表 1 所示
- ◆ 模拟输入阻抗：>100MΩ
- ◆ 触发模式(TriggerMode)：软件内触发
- ◆ 时钟源选项(ClockSource)：板内时钟
- ◆ 系统测量精度：0.01%
- ◆ 工作温度范围：0℃ ~ +50℃
- ◆ 存储温度范围：-20℃ ~ +70℃

表 1

增益	(计算得到的阻值)NC1	最接近的阻值 (1%的精度) NC1
----	--------------	--------------------

1	空	空
2	50.00K	49.9K
5	12.50K	12.4K
10	5.556K	5.62K
20	2.632K	2.61K
50	1.02K	1.02K
100	505.1	511
200	251.3	249
500	100.2	100
1000	50.05	49.9
2000	25.01	24.9
5000	10.00	9.88
10000	5.001	4.94

第三节、DA 模拟量输出功能

- ◆ 转换器：DAC7625
- ◆ 输出量程：0~5V、0~10V、±5V、±10V
- ◆ 转换精度：12 位
- ◆ 输出速率：100KHz（10us/点）
- ◆ 建立时间：10μS(0.012%精度)
- ◆ 输出通道数：4 路
- ◆ 非线性误差：±2LIB(最大)
- ◆ 输出误差(满量程)：±1LIB
- ◆ 工作温度范围：0℃ ~ +50℃
- ◆ 存储温度范围：-20℃ ~ +70℃

第四节、DI 数字量输入功能

- ◆ 锁存器：74LS245
- ◆ 通道数：8 路
- ◆ 电气标准：TTL 兼容
- ◆ 最大吸收电流：小于 0.5 毫安
- ◆ 高电平的最低电压：2V
- ◆ 低电平的最高电压：0.8V

第五节、DO 数字量输出功能

- ◆ 驱动器：74LS273
- ◆ 通道数：8 路
- ◆ 电气标准：TTL 兼容
- ◆ 最大下拉上拉电流：下拉电流 20mA，上拉电流 2.6 mA
- ◆ 高电平的最低电压：3.4V
- ◆ 低电平的最高电压：0.5V

第六节、定时/计数器 8254

- ◆ 计数器通道个数：三个独立的减法计数器
- ◆ 计数器位数：16Bit
- ◆ 操作类型(OperateType)：四种操作类型软件可选
- ◆ 计数方式(CountMode)：六种计数方式软件可选
- ◆ 计数类型(CountType)：二进制计数和 BCD 码计数
- ◆ 输入电气标准(CLK_n、GATE_n)：低电平的最高电压为 0.8V，高电平的最低电压为 2.2V
- ◆ 输出电气标准(OUT_n)：低电平的最高电压为 0.4V，高电平的最低电压为 3.0V

第七节、板卡尺寸

板卡尺寸：120mm(长) x 98.7mm(宽) x 20mm(高)

第八节、产品安装核对表

打开 USB2816 板卡包装后，你将会发现如下物品：

- 1、USB2816 板卡一个
- 2、ART 软件光盘一张，该光盘包括如下内容：
 - a) 本公司所有产品驱动程序，用户可在 USB 目录下找到 USB2816 驱动程序；
 - b) 用户手册（pdf 格式电子文档）；

第九节、安装指导

一、软件安装指导


在不同操作系统下安装USB2816板卡的方法一致，在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe，用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

二、硬件安装指导

在硬件安装前首先关闭系统电源，待板卡固定后开机，开机后系统会自动弹出硬件安装向导，用户可选择系统自动安装或手动安装。

第二章 元件布局图

第一节、主要元件布局图



第二节、主要元件功能说明

请参考第一节中的布局图，了解下面各主要元件的大体功能。

一、信号输入输出连接器

CN1: 模拟量信号输入/输出信号连接器

P1: DI/DO 数字信号输入/输出连接器

注解: 以上连接器的详细说明请参考《[信号输入输出连接器](#)》章节。

二、电位器

RP1: AD 模拟量信号输入满度调节

RP2~RP5: DA 模拟量信号输出 AO0~AO3 满度调节

RP6: DA 模拟量信号输出 AO0~AO3 零点调节

NC1: 放大增益相关电阻

注解: 以上电位器的详细说明请参考《[产品的应用注意事项、校准、保修](#)》章节。

三、跳线器

JP1、JP2、JP3：AD 模拟量信号输入量程选择

JP4、JP5、JP6：AD 模拟电压输入单端、双端选择

JP7、JP8、JP10、JP12：DA 模拟量信号输出 AO0~AO3 量程选择


JP9、JP11：DA 模拟量信号输出单极性、双极性选择

注解：以上跳线器的详细说明请参考《[跳线器设置](#)》章节。

第三章 信号输入输出连接器

第一节、AD 模拟量信号输入连接器定义

关于 37 芯 D 型插头 CN1 的管脚定义（模拟输入信号）如下图：




管脚定义如下表：

管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义	注释
AI0-AI15	Input	AD模拟量输入管脚，分别对应于16个模拟单端通道，当为双端时，其AI0-AI7分别与AI8-AI15构成信号输入的正负两端，即AI0-AI7接正端，AI8-AI15接负端。	
AO0-AO3	Output	AD模拟量输出管脚，分别对应于4个模拟输出单端通道	
AGND	GND	模拟信号地，当输入输出模拟信号时最好用它作为参考地	
DGND	GND	数字信号地	
+5V	Output	正5V电压输出（可供本板卡使用，建议不要接负载）	
NC		无定义	

第二节、DI/DO 数字量信号输入输出连接器定义

关于 34 芯插头 P1 的管脚定义（TTL 开关量输入/输出）









管脚信号名称	管脚特性	管脚功能定义
DI0~DI7	Input	分别8路开关量输入的管脚
DO0~DO7	Output	分别8路开关量输出的管脚
+5V	Output	正5伏电源输出（供本板卡使用，建议不要接负载）
CLKOUT	Output	为板上2MHz时钟振荡器脉冲输出,输出周期为0.5微秒，可以为CLK0~CLK2提供时钟源信号
CLK0~CLK2	Input	分别为三路8254计数器的时钟/脉冲输入管脚
GATE0~GATE2	Input	分别为三路8254计数器的时钟/脉冲输入管脚
OUT0~OUT2	Output	分别为三路8254计数器的信号输出
DGND	GND	数字信号地，当输入输出数字信号时最好用它作为参考地
















第四章 跳线器设置

第一节、AD 模拟量输入跳线器设置

一、AD模拟信号输入接地方式选择













方式选择	JP4	JP5	JP6
单端方式			
双端方式			

二、AD模拟信号输入量程选择

量程选择	JP1	JP2	JP3
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
$\pm 2.5V$			
0~10V			
0~5V			

第二节、DA 模拟量输出跳线器设置

一、DA模拟信号输出量程选择

量程选择	JP9	JP11	JP7(AO0) JP8(AO1) JP10(AO2) JP12(AO3)
$\pm 10V$			
$\pm 5V$			
0~10V			
0~5V			


第五章 各种信号的连接方式

第一节、AD 模拟量输入的信号连接方式

一、AD单端输入连接方式

单端方式是指使用单个通路实现某个信号的输入，同时多个信号的参考地共用一个接地点。此种方式主要应用在干扰不大，通道数相对较多的场合。单端方式的实现另外需要借助相关跳线器的设置，请参考有关跳线设置章节。


可按下图连接成模拟电压单端输入方式，16 路模拟输入信号连接到 AI0~AI15 端，其公共地连接到 AGND 端。




二、AD双端输入连接方式

双端输入方式是指使用正负两个通路实现某个信号的输入，该方式也叫差分输入方式。此种方式主要应用在干扰较大，通道数相对较少的场合。双单端方式的实现另外需要借助相关跳线器的设置，请参考有关跳线设置章节。


USB2816板可按下图连接成模拟电压双端输入方式，可以有效抑制共模干扰信号，提高采集精度。8 路模拟输入信号正端接到AI0~AI7端，其模拟输入信号负端接到AI8~AI15端，并在距离CN1插座近处，在AI8~AI15端分别与AGND端之间各接一只几十KΩ至几百KΩ的电阻（当现场信号源内阻小于100Ω时，该电阻应为现场信号源内阻的1000倍；当现场信号源内阻大于100Ω时，该电阻应为现场信号源内阻的2000倍），为仪表放大器输入电路提供偏置。




第二节、DA 模拟量输出的信号连接方法



第三节、DI 数字量输入的信号连接方法



第四节、DO 数字量输出的信号连接方法



第六章 数据格式、排放顺序及换算关系

第一节、AD 模拟量输入数据格式及码值换算

一、AD双极性模拟量输入的数据格式

采用原码方式，如下表所示：

输入	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值(零点)	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为±10V、±5V、±2.5V时，即为双极性输入（输入信号允许在正负端范围变化）。

假设从设备中读取的AD端口数据为ADBuffer，电压值为Volt，那么量程的转换公式为：

±10V量程: $Volt = (20000.0/65536) * ((ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 10000.0);$

±5V 量程: $Volt = (10000.0/65536) * ((ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 5000.0);$

±2.5V 量程: $Volt = (5000.0/65536) * ((ADBuffer[0] \& 0xFFFF) - 2500.0);$

二、AD单极性模拟量输入数据格式

采用原码方式，如下表所示：

输入	AD原始码(二进制)	AD原始码(十六进制)	AD原始的码(十进制)
正满度	1111 1111 1111 1111	FFFF	65535
正满度-1LSB	1111 1111 1111 1110	FFFE	65534
中间值+1LSB	1000 0000 0000 0001	8001	32769
中间值	1000 0000 0000 0000	8000	32768
中间值-1LSB	0111 1111 1111 1111	7FFF	32767
零点+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
零点	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输入量程为0~10V、0~5V时，即为单极性输入（输入信号只允许在正端范围变化）。假设

从设备中读取的AD端口数据为ADBuffer，电压值为Volt，那么量程的转换公式为：

0~10V量程: $Volt = (10000.0/65536) * ((ADBuffer[0] \& 0xFFFF);$

0~5V 量程: $Volt = (5000.0/65536) * ((ADBuffer[0] \& 0xFFFF);$

第二节、AD 单通道与多通道采集时的数据排放顺序

不管是单通道，还是多通道，其每个16Bit采样数据点均由两个字节构成，即第一个采样点由第一个字节和第二个字节分别构成该采样点的低8位和高8位。第二个采样点由第三个字节和第四个字节分别构成其低8位和高8位，其他采样点依此类推。

一、**单通道** 当采样通道总数（ADPara.LastChannel - ADPara.FirstChannel + 1）等于1时(即首通道等于末通道)，则为单通道采集。即ADBuffer缓冲区中存放的采样数据全部为1个通道的。

二、**多通道** 当采样通道总数（ADPara.LastChannel - ADPara.FirstChannel + 1）大于1时(即首通道不等于末通道)，则为多通道采集。即ADBuffer缓冲区中存放的采样数据依次循环对应各个通道。

举例说明，假设AD的以下硬件参数取值如下：

ADPara. FirstChannel = 0;

ADPara. LastChannel = 2;

第一个字属于通道AI0的第1个点，
 第二个字属于通道AI1的第1个点，
 第三个字属于通道AI2的第1个点，
 第四个字属于通道AI0的第2个点，
 第五个字属于通道AI1的第2个点，
 第六个字属于通道AI2的第2个点
 第七个字属于通道AI0的第3个点，
 第八个字属于通道AI1的第3个点，
 第九个字属于通道AI2的第3个点.....

则采样的AD数据在ADBuffer缓冲区中的排放顺序为：0、1、2、0、1、2、0、1、2、0、1、2.....其他情况依此类推。

第三节、DA 模拟量输出数据格式

一、DA单极性输出时的数据格式

如下表如示：

输入	DA原始码(二进制)	DA原始码(十六进制)	DA原始码(十进制)
正满度	0000 1111 1111 1111	0FFF	4095
正满度-1LSB	0000 1111 1111 1110	0FFE	4094
中间值+1LSB	0000 1000 0000 0001	0801	2049
中间值	0000 1000 0000 0000	0800	2048
中间值-1LSB	0000 0111 1111 1111	07FF	2047
零点+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
零点	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输出量程为0~10V、0~5V时，即为单极性输出。假定输出的电压值为Volt(单位为mV)，写向设备的DA原始码为nDADData，则换算关系如下：（注意上限不能超过4095）

0~5V量程时： $nDADData = Volt / (5000.0/4096)$;

0~10V量程时： $nDADData = Volt / (10000.0/4096)$;

二、DA双极性电压输出的数据格式

如下表所示：

输入	DA原始码(二进制)	DA原始码(十六进制)	DA原始码(十进制)
正满度	0000 1111 1111 1111	0FFF	4095
正满度-1LSB	0000 1111 1111 1110	0FFE	4094
中间值+1LSB	0000 1000 0000 0001	0801	2049
中间值(零点)	0000 1000 0000 0000	0800	2048
中间值-1LSB	0000 0111 1111 1111	07FF	2047
负满度+1LSB	0000 0000 0000 0001	0001	1
负满度	0000 0000 0000 0000	0000	0

注明：当输出量程为±10V、±5V时，即为双极性输出。假定输出的电压值为Volt(单位为mV)，写向设备的DA原始码为nDADData，则换算关系如下：（注意上限不能超过4095）

±5V量程时: $nDADData = Volt / (10000.0/4096) + 2048;$

±10V量程时: $nDADData = Volt / (20000.0/4096) + 2048;$

第七章 定时/计数器 8254 的使用方法

第一节、六种工作方式概述

方式0—计数结束中断

当写入方式0控制字后，计数器输出立即变成低电平，当赋初值后，计数器马上开始计数，并且输出一直保持低电平，当计数结束时变成高电平，并且一直保持到重新装入初值或复位时为止。当控制字中D5D4=11时，在写入低字节后计数器还不计数，当写入高字节后，计数器才开始计数，如果对正在做计数的计数器装入一个新值，则计数器又从新装入的计数值开始，重新作减量计数。可用门控端GATE控制计数，当GATE=0时，禁止计数，当GATE=1时，允许计数。

时序图如图7.1所示。

Mode 0




图7.1

方式1—可编程单次脉冲方式

该方式要在门控信号GATE作用下工作。当装入计数初值N之后，要等GATE由低变高，并保持高时开始计数，此时输出OUT变成低电平，当计数结束时，输出变成高电平，即输出单次脉冲的宽度由装入的计数初值N来决定。当计数器减量计数未到零时，又装入一个新的计数值N1，则这个新值，不会影响当前的操作，只有原计数值减到零且有一个GATE上升沿时，计数器才从N1开始计数。如当前操作还未完，又有一次GATE上升沿时，则停止当前计数，又重新从N1开始计数，这时输出单次脉冲就被加宽。

时序图如图7.2所示。

Mode 1




图7.2

方式2—频率发生器方式

在该方式下，计数器装入初始值，开始工作后，输出端将不断输出负脉冲，其宽度等于一个时钟周期，两负脉冲间的时钟个数等于计数器装入的初始值。在方式2中门控信号相当于复位信号，当GATE=0时，立即强迫输出为高电平，当GATE=1时，便启动一次新的计数周期，这样可以用一个外部控制逻辑来控制GATE，从而达到同步计数的作用。当然计数器也可以用软件控制GATE而达到同步控制目的。

时序图如图7.3所示。

Mode 2




图7.3

方式3—方波频率发生器方式

与方式2类似，当装入一个计数器初值N后，在GATE信号上升沿启动计数，定时/计数器此时作减2计数，在完成前半计数时，输出一直保持高电平，而在进行后半计数时，输出又变成低电平。若装入的数N为奇数，则在 $(N+1)/2$ 个计数期间，输出保持高电平。在 $(N-1)/2$ 个计数期间，输出保持低电平。若在一次计数期间，将一个新的初值装入计数器，那么在当前的计数发生跳变时，计数器马上又按新的计数开始计数。

时序图如图7.4所示。

Mode 3




图7.4

方式4—软件触发选通方式

用控制字设置该方式后，输出即变为高电平，在GATE=1时，计数器一旦装入初值，便马上开始计数，每当计数结束，便立即在输出端送出一个宽度等于一个时钟周期的负脉冲。如果在一次计数期间，装入了一个新的计数值。则在当前的计数结束，送出负脉冲后，马上以这个新的计数开始计数。在GATE=0时，禁止计数，这些均与方式2同，但这不是用GATE的上升沿来启动计数的。

时序图如图7.5所示。

Mode 4




图7.5

方式5—硬件触发选通方式

当采用该方式工作时，在GATE信号的上升沿启动计数器开始计数，输出一直保持高电平，当计数结束时，输出一个宽度等于时钟周期的负脉冲。在此种方式下，GATE是高电平或低电平都不再影响计数器工作。但计数操作可用GATE信号的上升沿重新触发，便又从原来的初值开始计数，计数期间，输出又一直保持高电平。

时序图如图7.6所示。

Mode 5





图7.6

在上述六种工作方式中，GATE信号均起作用，现将GATE信号的作用列于表中：

GATE	低电平或下降沿	上升沿	高电平
方式0	禁止计数	无作用	允许计数
方式1	无作用	1、装入初值后，启动计数 2、计数过程中，重新从初值开始计数	无作用
方式2	禁止计数并输出为高	启动计数	允许计数
方式3	禁止计数并输出为高	启动计数	允许计数
方式4	禁止计数	无作用	允许计数
方式5	无作用	1、装入初值后，启动计数 2、计数过程中，重新从初值开始计数	无作用

注意：8254 的每个定时/计数器在所有操作方式下，均不能设置初值为“1”，否则定时/计数器将停止计数及计数输出。

第二节、对未知频率信号源进行测频工作的说明



说明：计数器 0 作为时间定时通道（可以选择工作方式 1），计数器 1 作为计数通道(可以选择工作方式 0，记录被测信号脉冲的个数)。GATE0 被 DO0 控制，计数器 0 预先装入相应时间长度的计数值，计数器 1 预先装入最大计数初值(FFFFH)，当 DO0 上产生上升沿时，计数器 0 开始定时计数，同时其 OUT0 变低，NOUT0 变高(即 GATE1 变高)，计数器 1 开始计数，统计被测信号的脉冲个数，当计数器 1 在计数器 0 的定时时间内减计数到零后则 OUT1 变成高电平，用户可读取 DI1 的状态以确定计数器 1 是否溢出。另外用户可读取 DI0 以确定测频定时是否完成，当 DI0 的状态变成高电平时，则测频结束，可读取计数器 1 的计数值，但同时要判断 DI1 的状态是否为低，若为低表示测频结果有效，反之无效，需要考虑减小计数器 0 的定时时间后在重新测量。您若不需要改变定时时间而重新测频时，您只需让 DO0 再次产生上升沿即可启动新的测频。

例如：CLK0 为 2MHz（即时钟周期为 0.5 微秒），假如需要计数器 0 实现 10 毫秒的定时，则计数器 0 的初值设为 20000（即 $10 \times 1000 / 0.5$ 所得），则计数器 0 会对计数器 1 实现 10 毫秒的定时，而计数器 1 的初值为最大值 65535，则假设计数器 1 在计数器 0 的控制下完成 10 毫秒时间内的计数工作后其当前寄存器值为 40000，那么其频率计算公式：

$$\text{被测信号频率} = (\text{计数器 1 初值} - \text{计数器 1 的当前寄存器值}) / \text{定时计数时间}$$

所以被测信号频率为：

$$\begin{aligned} \text{被测信号的频率} &= (65535 - 40000) / 0.01 \text{ 秒} \\ &= 15535 / 0.01 \text{ 秒} \\ &= 1553500\text{Hz} \\ &= 1553.5\text{KHz} \end{aligned}$$

第八章 产品的应用注意事项、校准、保修

第一节、注意事项

在公司售出的产品包装中, 用户将会找到这本说明书和板卡, 同时还有产品质保卡。产品质保卡请用户务必妥善保存, 当该产品出现问题需要维修时, 请用户将产品质保卡同产品一起, 寄回本公司, 以便我们能尽快的帮用户解决问题。

在使用USB2816板时, 应注意以下问题:

- 1) USB2816板正面的IC芯片不要用手去摸, 防止芯片受到静电的危害。
- 2) 用户请注意电源的开关顺序, 使用时要求先开主机电源, 后开信号源的电源; 先关信号源的电源, 后关主机电源。

第二节、AD 模拟量输入的校准

USB2816板出厂时已经校准, 只有当用户使用一段时间后, 或者用户认为需要时才做校准。下面以 $\pm 10V$ 量程为例, 说明校准过程:

准备一块5位半精度以上数字电压表, 安装好USB2816, 打开主机电源, 预热15分钟。

选模拟输入的任通道, 比如AI0通道, 将AI0通道接正满度电压10V, 在WINDOWS下运行USB2816测试程序, 选择0通道, 屏幕为单通道显示(即只采集0通道), 开始采集后, 调整电位器RP1, 使采集到的AI0电压为9999.69mV。重复以上步骤, 直到满足要求为止。

第三节、DA 模拟量输出的校准

1) 将数字电压表的地线与连接器的模拟地(AGND)相接, 电压表的输入端与AO0输出连接。

2) 在Windows下运行USB2816测试程序, 选择菜单文件操作下的D/A输出检测, 根据需要校准的通道选择相应输出。

3) 将DA输出值设置为2048, 通过调整电位器RP6, 使相应的DA输出为0.000V(单极性时DA输出值设置为0)。

4) 将DA输出设置值为4095, 通过调整电位器RP2(四个通道分别对应RP2~RP5), 使相应的DA输出为 9995.12mV。

5) 重复以上3)、4)步骤, 直到满足要求为止。

第四节、DA 使用说明

演示程序中的波形输出不能进行等时间间隔的连续输出, 主要目的是测试DA输出的强度。

第五节、保修

USB2816自出厂之日起, 两年内凡用户遵守运输, 贮存和使用规则, 而质量低于产品标准者公司免费修理。